

《广东省佛冈县燃气专项规划（2020-2035 年）》

专家评审意见

2022 年 11 月 29 日上午，通过视频会议的形式，组织召开了《广东省佛冈县燃气专项规划（2020-2035 年）》（以下简称《专项规划》）评审会。参会邀请了五位专家（名单附后）、佛冈城管局，以及规划编制单位成都华润燃气设计有限公司等单位代表。

评审组审阅了《专项规划》，并就有关问题询问了报告编制单位及建设单位，上述单位均做出回答及解释。然后，评审组针对本《专项规划》出具以下评审意见：

1、评审组认为：《专项规划》所依据的法律、法规、标准、规范、政策等准确适用，规划编制具有很强的时效性和现实意义，紧密结合和呼应当前的国土空间规划编制与佛冈发展实际。总体框架思路较清晰，内容体系较完善，数据分析较详实，基本符合专项规划相关要求。

评审组同意通过对《专项规划》的审查，经修改完善后可作为下一步工作的依据。

同时，提出以下意见及建议：

1、进一步与城市各专项规划（道路交通规划、环保规划、能源规划、消防规划等）区域性控规、详规相对接；与城市现状相连接并进行分析，补充城市基础数据，找出存在问题。结合佛冈的实际情况，使规划具有更好的指导性和可操作性，促进佛冈的燃气有序、持续、健康发展。

2、用气量预测、调峰与应急气源工艺参数取值和计算还需进一步核算，预留未来发展空间。

3、补充节能专篇、燃气设施保护范围、基础资料汇编。细化、完善消防、环保、安全专篇的内容，增加深度。

4、核实更新现状居民、商业、工业等用气规模；建议补充输配系统的方案比选及技术经济比较，完善规划期限内的经济效益分析。

5、优化细化分布式能源的发展规划，进一步优化门站和高压管线设计参数，满足未来分布式能源的用气需求，细化高压管线路由方案，补充燃气管道穿越河流、铁路等重要节点的方案。

6、增加 LNG 汽车用气量现状统计数据，以便于分析预测；完善各类现状用气统计数据，以便科学决策。

7、建议完善联防联控机制，加强对燃气管道与设施的保护。

8、建议政府层面对燃气项目规划、建设和运营加强建立监管机制。

9、为保障燃气行业可持续、高质量发展，应加强做好成本监审和价格联动机制。

10、在完善、推进专项规划工作落实的同时，应做好中期评估和修编工作。

评审组员签名：

邢会强 马
李军 陈静 明华

《广东省佛冈县燃气专项规划（2020-2035 年）》评审会专家组名单

序号	名字	职称/职务	工作单位	联系电话
1	邢谷锐	副所长/高级规划师	广东省城乡规划设计研究院有限公司	13826482156
2	陈鹏飞	高级工程师	广州市科城规划勘测技术有限公司	15920399670
3	旷 华	总工程师/燃气高级工程师	广东祺安燃气科技服务有限公司	13702988375
4	崔艳堂	所长/教授级高工	广东省重工建筑设计院有限公司	18688428711
5	李 军	高级经济师	广州巴菲特投资咨询有限公司	15360588958