

佛冈县住房和城乡建设局

行政处罚决定书

佛建罚字〔2024〕06号

名称：广州市从化第一建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91440184191307661K

法定代表人：戚文

地址：广东省广州市从化区街口街河滨南路122号201房
(仅限办公)

本机关(单位)于2024年8月5日对由广州市从化第一建筑工程有限公司施工建设的铭悦·恒美楼项目涉嫌未按照消防设计文件和消防技术标准施工立案调查。经调查，由广州市从化第一建筑工程有限公司施工建设的铭悦·恒美楼项目现场未设置室外消防栓系统，存在未按照消防设计文件和消防技术标准施工的行为。以上事实有《询问笔录》《现场检查笔录》《现场检查图片》等证据证实。上述行为违反了《中华人民共和国消防法》第九条“建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。”。《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十一条第(一)项“施工单位应当履行下列消防设计、施工质量责任和义务：(一)按照建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准，以及经消防设计审查合格或者满足工程需要的消防设计文件组织施工，不得擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量；”的规定。

本机关(单位)于2024年8月30日向你单位送达了《行政处罚告知书》，告知了拟作出的行政处罚内容及事实、理由、

受送达人：

年 月 日

依据，并告知依法享有的陈述、申辩权利，对此，你单位未作陈述申辩。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条和《中华人民共和国消防法》第五十九条第（三）项“违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门责令改正或者停止施工，并处一万元以上十万元以下罚款：（三）建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量的；”的规定，现责令你单位立即改正违法行为。

根据《中华人民共和国消防法》第五十九条第（三）项“违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门责令改正或者停止施工，并处一万元以上十万元以下罚款：（三）建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量的；”的规定，按照《广东省住房和城乡建设系统行政处罚自由裁量权基准--工程建设与建筑业类》B801.59.3，你单位的违法行为未造成火灾事故，但造成一般危害后果，属于一般处罚裁量档次。本机关（单位）决定对你单位作出如下行政处罚：罚款人民币壹万伍仟圆整（¥15000）。

你单位应当自收到本决定书之日起15日内将罚款缴纳至指定账户或扫描二维码进行电子支付（详见《清远市佛冈县非税收入罚款通知书》）。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，加处罚款的数额不超出罚款的数额。

如不服本行政处罚决定，可以自收到本决定书之日起60日内向佛冈县人民政府申请行政复议，也可以自收到本决定书之日起6个月内向清新区人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行

受送达人：

年 月 日

政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本决定的，本单位将依法申请人民法院强制执行。

佛冈县住房和城乡建设局

(印章)

2024年09月09日

受送达人:

年 月 日