



201819002836



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1401

检 验 报 告

产品名称: 天然气 (北部LNG站)

型号规格: -----

委托单位: 佛冈华润燃气有限公司

生产单位: -----

检验类别: 抽样检验

签发日期: 2026年06月03日

佛 山 市 质 量 计 量 监 督 检 测 中 心

(检验专用章)

Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology

检验专用章



扫码辨真伪

佛山市质量计量监督检测中心
检验报告

共 4 页, 第 2 页

产品名称 型号、规格 商标、等级	天然气(北部LNG站) ----- -----	生产日期或批号	----- -----
		样品(抽样)编号	-----
		抽样单编号	-----
任务来源	佛冈华润燃气有限公司	检验类别	抽样检验
受检单位	佛冈华润燃气有限公司	抽样人	李新涛 董彪 郑嘉发
		抽样基数	-----
受检单位地址	佛冈县石角镇振兴中路186号文中街交通综合大楼副楼4楼	抽样数量	1瓶
生产单位	-----	抽样日期	2026年04月28日
生产单位地址	-----	到样日期	2026年04月28日
抽样单位	佛山市质量计量监督检测中心	备样数量	0瓶
抽样地点	管路	检验数量	1瓶
样品特征及状态	正常	检验日期	2026年04月28日 ~2026年06月03日
检验依据	GB/T 13610-2020 《天然气的组成分析 气相色谱法》		
判定依据	-----		
检验结论	检验结果见第3页。 2026年六月三日 检验专用章		
备注	站点: 北部LNG站 检验专用章		

批准: 田峻

审核: 张国权

主检: 杨辉

检测地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号



扫码辨真伪

佛山市质量计量监督检测中心
检验报告

共 4 页, 第 3 页

序号	检测项目	单位符号	检测结果
1	C ₃ H ₈	10 ⁻² mol/mol	0.60
2	i-C ₄ H ₁₀	10 ⁻² mol/mol	0.11
3	n-C ₄ H ₁₀	10 ⁻² mol/mol	0.14
4	CO ₂	10 ⁻² mol/mol	0.04
5	C ₂ H ₆	10 ⁻² mol/mol	4.22
6	N ₂	10 ⁻² mol/mol	0.15
7	CH ₄	10 ⁻² mol/mol	94.76
8	高热值(101.3kPa, 20℃)	MJ/m ³	38.76
9	低热值(101.3kPa, 20℃)	MJ/m ³	34.98
备注	高、低热值, 计算依据: GB/T 11062-2020 《天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法》。		

(以下无正文)



声 明

1. 报告无主检、审核、批准人签章和“检验专用章”无效。
2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖“检验专用章”, 本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。
3. 委托检验报告结果仅适用于收到的样品。未经本检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
4. 对检验报告有异议, 请在收到报告之日起 15 天内以书面形式提出, 逾期视为认同检验结果。
5. 检验报告封面与声明页是检验报告的组成部分。
6. 报告未加 CMA 标志时, 检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。
7. 经本机构签发的检验报告可通过报告首页二维码扫描查验真伪, 或登录官网 www.fszjzx.com 进行查验。如需人工查验, 请致电 0757-88713193。

狮山总部: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号

业务电话: 0757-88735333/88735222

澜石分地点: 广东省佛山市禅城区金澜路澜石国际金属交易中心8座2层23号

业务电话: 0757-83132113/83132103

季华西分地点: 广东省佛山市禅城区季华西路罗格工业园科汇路2号

业务电话: 0757-88036822/88036959

桃园分地点: 广东省佛山市南海区桃园东路88号慧泉科技产业中心第二期第二栋第6层、第三栋第1层

业务电话: 0757-88735222 (化工检测)、0757-88735171/88735333 (风光电省站)

三水分地点: 广东省佛山市三水区西南街道红牛路1号之一

业务电话: 0757-88735222

兴业分地点: 广东省佛山市南海区狮山镇狮山工业园C区兴业西路8号

业务电话: 0757-88735333/88735222

业务电邮(E-mail): fszjywb@163.com

FQM网址(Web): www.fszjzx.com



微信公众号



客户满意度调查